



**Strojírenský zkušební ústav, s.p., autorizovaná osoba 202**  
**Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika**  
Rozhodnutí o autorizaci č. 27/2006 ze dne 29. 08. 2006

# STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ

číslo: **STO-30-00402-16**

výrobce: NEOTA CZ s.r.o.  
Štefánikova 75/8, 602 00 Brno - Ponava, Česká republika

identifikační číslo: 27759431

výrobky: Tepelná čerpadla vzduch/voda, split

typové označení: NeoRé 8 HP (TX), NeoRé 11 HP (TX), NeoRé 14 HP (TX),  
NeoRé 16 HP (TX);  
NeoRé 8 (TX), NeoRé 11 (TX), NeoRé 14 (TX), NeoRé 16 (TX);  
NeoRé Mini 8, NeoRé Mini 11, NeoRé Mini 14, NeoRé Mini 16;  
NeoRé Mini 8 HP, NeoRé Mini 11 HP, NeoRé Mini 14 HP,  
NeoRé Mini 16 HP;  
NeoRé 22 EX, NeoRé 28 EX

místo výroby: Jankovice 133, 769 01 Holešov, Česká republika

Autorizovaná osoba 202 vydává toto stavební technické osvědčení v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 a 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Tímto dokladem výše uvedená autorizovaná osoba vymezuje technické vlastnosti výrobků ve vztahu k základním požadavkům na stavby podle toho, jakou úlohu mají výrobky ve stavbě pinit.

Technické údaje jsou uvedeny na následujících stranách, které jsou nedílnou součástí tohoto stavebního technického osvědčení.

Stavební technické osvědčení bylo vydáno k zakázce evid. č. 30-13106.


Stavební technické osvědčení platí **do 2019-09-30**, trvají-li skutečnosti, za kterých bylo vydáno.

Bez písemného souhlasu autorizované osoby se nesmí tento dokument reprodukovat jinak než celý.

Zpracovatel tohoto stavebního technického osvědčení: Ing. Antonín Kolbábek.

V Brně dne 2016-09-05



  
Ing. Aleš Onderek  
zástupce ředitele

STO-30-00402-16 Strana 1 (8)

## Identifikace a popis výrobku, vymezení způsobu použití výrobku ve stavbě:

Tepelné čerpadlo ozn. **NeoRé xx** je konstrukčně uzpůsobeno pro provoz systému vzduch/voda, je rozděleno na vnější jednotku firmy Toshiba umístěnou ve venkovním prostředí na podstavci a na vnitřní jednotku firmy NEOTA CZ s.r.o., umístěnou např. v technické místnosti. Vnější a vnitřní jednotka je propojena měděným potrubím s chladivem R-410A a elektrickými vodiči. Tepelné čerpadlo slouží pro ohřev vody.

varianty	vnitřní jednotky	venkovní jednotky
<b>NeoRé 8 HP (TX)</b>	NeoRé IO16 – 15 NeoRé IOTX16 - 15	RAV-SP804 ATP-E
<b>NeoRé 11 HP (TX)</b>		RAV-SP1104 AT-E
<b>NeoRé 14 HP (TX)</b>		RAV-SP1404 AT-E
<b>NeoRé 16 HP (TX)</b>		RAV-SP1603 AT8-E

varianty	vnitřní jednotky	venkovní jednotky
<b>NeoRé 8 (TX)</b>	NeoRé IO16 – 15 NeoRé IOTX16 - 15	RAV-SM804 ATP-E
<b>NeoRé 11 (TX)</b>		RAV-SM1104 ATP-E
<b>NeoRé 14 (TX)</b>		RAV-SM1404 ATP-E
<b>NeoRé 16 (TX)</b>		RAV-SM1603 AT-E

varianty	vnitřní jednotka	venkovní jednotky
<b>NeoRé Mini 8</b>	Mini IO16 - 15	RAV-SM804 ATP-E
<b>NeoRé Mini 11</b>		RAV-SM1104 ATP-E
<b>NeoRé Mini 14</b>		RAV-SM1404 ATP-E
<b>NeoRé Mini 16</b>		RAV-SM1603 AT-E

Oproti označení NeoRé xx HP nemá řada NeoRé xx kompresor se zvýšeným kompresním poměrem. Vnitřní jednotka Mini IO16 - 15 oproti vnitřní jednotce NeoRé IO16 -15 neobsahuje třífázový ventil na topném okruhu, elektrokotel, expanzní nádobu a softwarové řízení je nižší úrovně vlivem chybějících částí zařízení.

varianty	vnitřní jednotka	venkovní jednotky
<b>NeoRé Mini 8 HP</b>	Mini IO16 - 15	RAV-SP804 ATP-E
<b>NeoRé Mini 11 HP</b>		RAV-SP1104 AT-E
<b>NeoRé Mini 14 HP</b>		RAV-SP1404 AT-E
<b>NeoRé Mini 16 HP</b>		RAV-SP1603 AT8-E

Vnitřní jednotka Mini IO16 - 15 oproti vnitřní jednotce NeoRé IO16 - 15 neobsahuje třífázový ventil na topném okruhu, elektrokotel, expanzní nádobu a softwarové řízení je nižší úrovně vlivem chybějících částí zařízení. Vnější jednotky jsou totožné s NeoRé xx HP.

varianty	vnitřní jednotka	venkovní jednotky
<b>NeoRé 22 EX</b>	NeoRé IO16 - 28	RAV-SM2244 AT8-E
<b>NeoRé 28 EX</b>		RAV-SP2804 AT8-E

Tepelná čerpadla NeoRé xx EX dosahují větších tepelných výkonů, než tepelná čerpadla NeoRé xx HP, proto konstrukce výparníku je odlišná a je ve tvaru neúplného kvádrů. Vnitřní jednotka NeoRé IO16 - 28 má obdobnou konstrukci jako jednotka NeoRé IO16 - 15, pouze dimenze komponent je pro dosažení větších výkonů rozdílná.

Uvedené označení (TX) u některých variant označuje jednotky, které jsou konstrukčně stejné jako jednotky bez tohoto označení, pouze obsahují zásobník pro ohřev teplé vody, který je připojen přes třífázový ventil ve vnitřní jednotce a tvoří tak kompaktní sestavu.







## Technické vlastnosti výrobku ve vztahu k základním požadavkům na stavby:

Zákl. pož. č.	Sledovaná vlastnost	Způsob zjištění	Požadovaná úroveň
Výrobky musí být vhodné pro stavby, aby tyto byly (jako celek i jejich jednotlivé části) při respektování hospodárnosti vhodné k jejich určenému použití a zároveň plnily níže uvedené základní požadavky na stavby.			
<b>1 Mechanická odolnost a stabilita</b> Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby zatížení, která na ni budou pravděpodobně působit v průběhu stavění a užívání, neměla za následek: a) zřícení celé stavby nebo její části, b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného vybavení následkem deformace nosné konstrukce, d) poškození událostí v rozsahu neúměrném původní příčině.			
1.1	Konstrukce	Kontrola technické dokumentace a konstrukce	ČSN EN ISO 12100:2011 čl. 6.2.1, 6.2.2.1, 6.2.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.2.9, 6.2.10, 6.3.5.6 ČSN EN 14511-4:2014 čl. 4.8
1.2	Spolehlivost součástí	Kontrola technické dokumentace a konstrukce	ČSN EN ISO 12100:2011 čl. 6.2.12.2
1.3	Stabilita stroje, vibrace	Kontrola technické dokumentace a konstrukce	ČSN EN ISO 12100:2011 čl. 6.2.6, 6.3.2.6
1.4	Tlakoměry, indikátory hladiny, ochranná zařízení	Kontrola technické dokumentace a konstrukce	ČSN EN ISO 12100:2011 čl. 6.3.3.3
			ČSN EN 378-2+A2:2012 čl. 6.2.2.2, 6.2.2.3, 6.2.5.2.1, 6.2.5.2.2, 6.2.7.1, 6.2.7.2.1, 6.2.7.2.2, 6.2.7.2.3, 6.2.7.3.1, 6.2.7.3.2, 6.2.8
			ČSN 06 0830:2014 čl. 7.1
<b>2 Požární bezpečnost</b> Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby v případě požáru: a) byla po určitou dobu zachována nosnost a stabilita konstrukce, b) byl omezen vznik a šíření požáru ve stavebním objektu, c) bylo omezeno šíření požáru na sousední objekty, d) mohly osoby a zvířata opustit stavbu nebo být zachráněny jiným způsobem, e) byla brána v úvahu bezpečnost záchranných jednotek.			
2.1	Průvodní technická dokumentace	Kontrola technické dokumentace a konstrukce	ČSN 06 1008:1997 čl. 12.2 ČSN EN 14511-4:2014 čl. 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.3, 7.4
<b>3 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí</b> Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby neohrožovala hygienu nebo zdraví jejich uživatelů nebo sousedů, především v důsledku: a) uvolňování toxických plynů, b) přítomnosti nebezpečných částic nebo plynů v ovzduší, c) emise nebezpečného záření, d) znečištění nebo zamoření vody nebo půdy, e) nedostatečného zneškodňování odpadních vod, kouře a tuhých nebo kapalných odpadů, f) výskytu vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na površích uvnitř stavby.			



Zákl. pož. č.	Sledovaná vlastnost	Způsob zjištění	Požadovaná úroveň
3.1	Materiály	Kontrola technické dokumentace a konstrukce	ČSN EN 378-2+A2:2012 čl. 5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.3.1.3, 5.3.1.4
			ČSN EN ISO 14120:2016 čl. 5.4.1, 5.4.3, 5.4.4, 5.6
3.2	Používání chladiv	Kontrola technické dokumentace a konstrukce.	Zákon č. 73/2012 Sb. § 1
			ČSN EN 378-4+A1:2012 čl. 5.1.3, 5.1.6, 5.4.1, 6.1.4
3.3	Emise nebezpečného záření	Zkouška výrobku	ČSN EN 62233:2008
<b>4 Bezpečnost při užívání</b> Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí úrazu, např. uklouznutím, smykem, pádem, nárazem, popálením, elektrickým proudem a zraněním výbuchem.			
4.1	Průvodní technická dokumentace	Kontrola technické dokumentace	ČSN EN ISO 12100:2011 čl. 6.4.1.1, 6.4.1.2, 6.4.1.3, 6.4.2, 6.4.5.1, 6.4.5.2, 6.4.5.3
			ČSN EN 14511-4:2014 čl. 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.3, 7.4
			ČSN EN 378-2+A2:2012 čl. 6.4.3.2
			ČSN EN 378-4+A1:2012 čl. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8, 5.2.1, 5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3;
			ČSN EN ISO 13732-1:2009 čl. 6.3, příloha E
			ČSN 06 0310:2014 čl. 7
			ČSN 06 0320:2006 čl. 5
			ČSN 06 0830:2014 čl. 5
			ČSN 06 1008:1997 čl. 12.2
			Zákon č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 10
Zákon č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 8 ÷ 11, § 13			
4.2	Značení	Kontrola technické dokumentace a konstrukce	ČSN EN ISO 12100:2011 čl. 6.4.4
			ČSN EN 14511-4:2014 čl. 5;
			ČSN EN 378-2+A2:2012 čl. 6.4.2.1, 6.4.2.2, 6.4.3.3
			Zákon č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 6







Zákl. pož. č.	Sledovaná vlastnost	Způsob zjištění	Požadovaná úroveň
4.3	Ochranné kryty	Kontrola technické dokumentace a konstrukce	ČSN EN ISO 13857:2008 čl. 4.2.4.1, 4.2.4.2
			ČSN EN ISO 12100:2011 čl. 6.3.1, 6.3.2.1, 6.3.2.2, 6.3.2.6, 6.3.3.1, 6.3.3.2.1, 6.3.3.2.2, 6.3.3.2.6, 6.3.3.3
			ČSN EN 378-2+A2:2012 čl. 6.2.10, 6.2.11
			ČSN EN ISO 14120:2016 čl. 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.5.1, 5.2.5.2, 5.2.6, 5.3.7, 5.3.9, 5.4.3, 5.4.4
4.4	Ostré hrany a rohy	Kontrola konstrukce	ČSN EN ISO 14120:2016 čl. 5.3.7
4.5	Pevnost a nepropustnost	Zkouška výrobku	ČSN EN 378-2+A2:2012 čl. 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4.1, 6.3.4.2, 6.3.5.1
4.6	Ověření funkce	Zkouška výrobku	<b>Akreditovaná zkouška č. 1178:</b>
			ČSN EN 14511-4:2014 čl. 4.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.3.1, 4.2.3.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7
4.7	Elektrotechnická část	Kontrola technické dokumentace a konstrukce Zkouška výrobku	ČSN EN 60335-1 ed.3:2012
			ČSN EN 60335-2-40 ed.2:2004
			ČSN EN ISO 12100:2011 čl. 6.2.9
4.8	Bezpečnost funkce	Kontrola technické dokumentace a konstrukce	ČSN EN ISO 12100:2011 čl. 6.2.10, 6.2.11.1 + 6.2.11.6, 6.2.11.7.1 + 6.2.11.7.3, 6.2.11.8, 6.2.12.4, 6.3.5.4

## 5 Ochrana proti hluku

Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby hluk vnímaný obyvateli nebo osobami poblíž stavby byl udržován na úrovni, která neohroží jejich zdraví a dovolí jim spát, odpočívat a pracovat v uspokojivých podmínkách.

5.1	Zjištěná hodnota hluku šířícího se z výrobku musí vytvořit předpoklad pro splnění ustanovení NV č. 272/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 2, § 11 a § 12	Kontrola technické dokumentace Zkouška výrobku	<b>Akreditovaná zkouška č. 2012:</b>
			ČSN EN 12102:2014
			ČSN ISO 9614-2:1997
5.2	Ochranná opatření	Kontrola technické dokumentace Zkouška výrobku	ČSN EN ISO 12100:2011 čl. 6.3.4.1, 6.3.4.2, 6.3.4.3

## 6 Úspora energie a ochrana tepla

Stavba a její zařízení pro vytápění, chlazení a větrání musí být navrženy a postaveny takovým způsobem, aby spotřeba energie při provozu byla nízká s ohledem na klimatické podmínky místa a požadavky uživatelů.



Zákl. pož. č.	Sledovaná vlastnost	Způsob zjištění	Požadovaná úroveň
6.1	Energetická účinnost	Kontrola technické dokumentace Zkouška výrobku	<b>Akreditovaná zkouška č. 1178:</b>
			ČSN EN 14511-3:2014 čl. 4.1
			ČSN EN 14511-2:2014 čl. 4.2 (tabulka 12 + 15)
			ČSN EN 14825:2014 <sup>(1)</sup> čl. 5.4.2 (tabulka 12), čl. 5.4.4 (tabulka 18), čl. 7
			<b>Akreditovaná zkouška č. 1220:</b>
			ČSN EN 16147:2011 <sup>(2)</sup>

Tyto požadavky musí být při běžné údržbě plněny po dobu ekonomicky přiměřené životnosti za předpokladu působení běžně předvídatelných vlivů na stavby. Výrobek musí udržet technické vlastnosti po dobu jeho ekonomicky přiměřené životnosti, tj. po dobu, kdy budou ukazatele vlastností stavby udržovány na úrovni slučitelné s plněním uvedených požadavků na stavby.

<sup>(1)</sup> Zohledněno Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 811/2013, Nařízení Komise (EU) č. 813/2013 a Sdělení Komise č. 2014/C 207/02.

<sup>(2)</sup> Zohledněno Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 812/2013, Nařízení Komise (EU) č. 814/2013 a Sdělení Komise č. 2014/C 207/02.

### Přehled použitých technických předpisů, technických norem, technických dokumentů a podkladů předložených autorizované osobě:

- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.
- Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
- Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č. 481/2012 Sb. o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška MŽP č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů
- TZÚS Praha, s.p.: Technický návod TN10.05.14\_10.15 – Tepelná čerpadla, platný od 2016-02-28







- ČSN EN 14511-1:2014 – Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 1: Termíny, definice a klasifikace
- ČSN EN 14511-2:2014 – Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Část 2: Zkušební podmínky
- ČSN EN 14511-3:2014 – Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Část 3: Zkušební metody
- ČSN EN 14511-4:2014 – Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Část 4: Provozní požadavky, značení a instrukce
- ČSN EN 14825:2014 – Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Zkoušení a klasifikace za podmínek částečného zatížení a výpočet při sezonním nasazení
- ČSN EN 16147:2011 – Tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory – Zkoušení a požadavky na značení jednotek pro teplou užitkovou vodu
- ČSN EN 12102:2014 – Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Měření hluku přenášeného vzduchem - Stanovení hladiny akustického výkonu
- ČSN ISO 9614-2:1997 – Akustika – Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustické intenzity – Část 2 : Měření skenováním
- ČSN EN 378-2+A2:2012 – Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace
- ČSN EN 378-4+A1:2012 – Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace
- ČSN EN ISO 12100:2011 – Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika
- ČSN EN ISO 14120:2016 – Bezpečnost strojních zařízení – Ochranné kryty – Všeobecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů
- ČSN EN ISO 13857:2008 – Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu k nebezpečným místům horními a dolními končetinami
- ČSN EN ISO 13732-1:2009 – Ergonomie tepelného prostředí – Metody posuzování odezvy člověka na kontakt s povrchy – Část 1: Horké povrchy
- ČSN 06 0310:2014 – Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž
- ČSN 06 0320:2006 – Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a projektování
- ČSN 06 0830:2014 – Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení
- ČSN 06 1008:1997 – Požární bezpečnost tepelných zařízení
- ČSN EN 60335-1 ed. 3:2012 – Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky
- ČSN EN 60335-2-40 ed.2:2004 – Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost - Část 2-40: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače
- ČSN EN 62233:2008 – Metody měření elektromagnetických polí spotřebičů pro domácnost a podobných přístrojů vzhledem k expozici osob
- NeoRé – Uživatelský návod, instalační návod – Tepelné čerpadlo NeoRé – vydání 04/2015
- TOSHIBA – KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA (DĚLENÝ TYP) – Návod k instalaci – Venkovní jednotka – v. 1114550501
- Podklady úkolu č. 30-13106
- Podklady úkolu č. 39-10767
- Kusovník jednotlivých variant, technické listy, výkresy, prohlášení o shodě, elektro schéma.



### **Upřesňující požadavky na posuzování výrobků a na posuzování systému řízení výroby:**

Autorizovaná osoba ve smyslu § 3 odst. 2 písm. b) uvedeného nařízení vlády vymezila technické vlastnosti výrobku, které souvisejí se základními požadavky a vymezila jejich úroveň vzhledem k určenému použití výrobku ve stavbě.

Výrobce předložil autorizované osobě písemné prohlášení, že provedení technických zjištění vlastností výrobku nezadal jiné autorizované osobě.

Výrobek náleží do skupiny výrobků uvedených v příloze č. 2 k uvedenému nařízení vlády, seznam výrobků č. 10, skupina č. 5 se stanoveným postupem posuzování shody podle § 7. Autorizovaná osoba provede počáteční zkoušky typu výrobku na vzorku podle § 7 odst. 2 uvedeného nařízení vlády.

### **Pravidla pro používání stavebního technického osvědčení:**

Stavební technické osvědčení lze použít pro posuzování shody pouze po dobu, po kterou se nezmění právní předpisy, technické normy nebo technické dokumenty využitě ve stavebním technickém osvědčení z hlediska skutečností uvedených v § 3 odst. 2 písm. b) nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, nebo jiné skutečnosti podstatné z hlediska posuzování shody, za kterých bylo stavební technické osvědčení vydáno. Stavební technické osvědčení nelze použít jako doklad o posouzení shody.

